

# 固原市教育体育局

---

## 关于整改督查发现问题隐患的通知

市直各学校（园）：

现将6月22至23日市教体局联合督查发现的问题隐患予以下发，请举一反三，全面整改，并于6月26日将整改情况以书面形式上报。

附件：市直学校问题隐患清单

固原市教育体育局

2023年6月24日

附件：

## 市直学校问题清单

### 宁夏师范学院附属中学

- 1.食堂后厨部分墙面发霉，排烟排气口未及时清理，油烟机老旧，出现漏油现象；
- 2.食堂后厨消毒柜有刺激性气味；
- 3.抽查的食堂部分电表箱未进行防触电隔离；
- 4.食堂配电室未建立管理制度，未明确责任人，未上锁；
- 5.拉面档口燃气报警器损坏，未定期检修；
- 6.职工灶燃气报警器未定期检修。

### 固原市五原中学

- 1.食堂三楼内堆放杂物挤压燃气管道；
- 2.食堂内燃气报警器未定期检修。

### 固原市第一小学

抽查的综合楼部分电表箱未进行防触电隔离。

### 固原市第二中学

- 1.抽查的食堂部分电表箱未进行防触电隔离；
- 2.抽查的部分消防栓定期检查制度落实不到位；
- 3.食堂燃气报警器未定期检修。

### 固原市弘文中学

- 1.筑梦楼1楼护栏未拆除彻底；
- 2.食堂燃气报警器未定期检修。

### 固原市职业技术学校

- 1.抽查的食堂部分电表箱仍未进行防触电隔离；

2.锅炉房未进行安全提示标识化。

### **固原市特殊教育学校**

- 1.抽查的食堂部分灭火器未落实定期检查制度；
- 2.食堂管理室卫生差。

### **固原市第八中学**

食堂后厨三号蒸车损坏，未及时修理。

### **固原市第九幼儿园**

食堂操作间出口未安装灭蝇灯。

### **固原市幼儿园**

- 1.园内车辆分区管理制度落实不够；
- 2.连廊顶部线路杂乱。

### **固原市第一中学**

燃气报警器未定期检修。